

【 一般競争入札公告 】

令和 7年 1月 28日

次のとおり、医療法人社団愛友会 介護老人保健施設 三郷ケアセンター（以下「三郷ケアセンター」という。）が発注する「高齢者施設等の水害対策強化事業（以下「水害対策強化事業」という。）」について一般競争入札に付する。

一般競争入札については、社会福祉法人等がおこなう社会福祉施設等の契約実施要綱に定めるもののほか、この入札公告書によるものとする。

医療法人社団 愛友会
理事長 中村 康彦

1 公告期間 令和7年1月28日 から 令和7年2月10日 まで

2 公告場所 三郷ケアセンター 施設ホームページ

3 概 略

- (1) 件 名 介護老人保健施設 三郷ケアセンター水害対策事業
施設敷地内における各種出入口に対し脱着式止水板を設置し
施設内への浸水を防ぐ計画。
- (2) 場 所 埼玉県三郷市南蓮沼 260-2
- (3) 概 要 別紙仕様書の通り
- (4) 期 間 契約決定した日から令和7年3月31日までとする

4 入札方法

(1) 一般競争入札

・ 入札参加申込書等の配布

令和7年1月28日（火）12時00分より

介護老人保健施設 三郷ケアセンター 事務室にて配布

・ 入札参加申込書締切日

令和7年2月10日（月）17時00分まで

介護老人保健施設 三郷ケアセンター 事務室まで提出

・ 入札日時

令和7年2月14日（金）10時00分より

・ 執行場所

介護老人保健施設 三郷ケアセンター 会議室

・ 結 果

開札日 落札者決定

・ お問合せ先

〒341-0028

埼玉県三郷市南蓮沼 260-2

介護老人保健施設 三郷ケアセンター

担当：総務課 立木

(TEL) 048-953-6161

(FAX) 048-953-7110

(Mail) misato.cc.soumu@misato-carecenter.jp

- (2) 入札書は封筒に封印をおこなうこと
・ 一度提出された入札書の書き換えは不可。
- (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額）をもって落札金額とするため、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 入札書に記載する日付は、当該入札執行日を記載すること。
- (5) 入札保証金は免除とする。
- (6) 説明については、仕様書をもって説明に換える。
- (7) 質問についてはFAXまたはメールで受け付けする。他の方法での質問は受け付けない。質問についての締め切りは令和7年2月10日（月）17時00分までとする。

5 入札参加申込書 提出書類

(ア) 入札参加申込書

(イ) 入札参加資格申請書及び誓約書

(ウ) 暴力団等の関与のない旨の誓約書兼承諾書

(エ) 会社案内及び名刺

6 予定価格 非公表

7 最低制限価格 非公表

8 請負契約書の作成の要否 要

9 競争入札参加資格

以下に掲げる要件を全て満たしている者であること。

- (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
- (2) 埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18 号。以下「総務規則」という）第 91 条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
- (3) 社会更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準とした経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。
- (4) 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
- (5) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）に基づく健康保険、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）に基づく厚生年金保険、雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づく雇用保険に、事業主として加入している者（様式第 11 号）であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者（様式第 12 号）は、この限りではない。
- (6) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
- (7) 仕様書の通り履行可能であること。
- (8) 資格に無い者の入札、申請者及び資料に虚偽の記載をした者の入札は無効とする。

10 落札者の決定

- (1) 予定価格の範囲内かつ最低価格で入札した者を落札者とする。
- (2) 予定価格の範囲内かつ最低価格で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。（再度入札を含め、入札は 3 回までとする）
- (3) 再度入札を行い、範囲内かつ最低価格で入札した者がいない場合は、改めて公告を行い入札を実施することとする。

11 入札に関わる注意事項

下記の各項目に該当する入札は無効とする。

- (ア) 入札に参加する資格のない者がした入札
- (イ) 談合その他不正行為があったと認められる入札
- (ウ) 入札書に押印のないもの
- (エ) 記載すべき事項に記入のないもの、又は、記入した事項が明らかでないもの

(オ) 2以上の入札書を提出したもの

(カ) 前各事項に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札

1.2 契約方法等

(1) 落札者と決定した日から、1週間以内に契約を締結することとする。

(2) 落札者は内訳書を法人の指示に従い提出すること。

(3) 納品完了後、1週間以内に、落札者指定口座へ支払いとする。

以上

止水板公告仕様確認書

1 概要

浸水対策工事の浸水防止パネルの制作に適用すること。

2 設計条件

- (1) 型式 脱着式アルミ止水板（浸水ストッパー）
- (2) 寸法 開口部及び手動設置に適したもの
- (3) 密水方式 三方ゴム水密
締付ワンタッチレバー及び上部押えボルトにて固定
- (4) 取付方法 人力による運搬
両側レールにパネルを差し込み
締付ワンタッチレバー及び上部押えボルトにて設置
- (5) 漏水量 止水パネル1㎡あたり100ml/Hr以下

3 使用材料

区分	箇所	材料
パネル	本体	押出成形アルミ合金
	水密ゴム	EPDM ゴム
両側レール	押出成形アルミ合金・EPDM ゴム付	
下部レール	ステンレス製 (SUS304)	
レールカバー	押出成形アルミ合金	
中間柱	押出成形アルミ合金・EPDM ゴム付	
上部押えボルト	ステンレス製 (SUS304)	

4 構造

(イ) パネル

- ・パネルは下部パネルとパネルで構成され、下部パネルのみ、下部に EPDM ゴムをはめ込み。
- ・パネル材質は、軽量化のためアルミ押出成形構造。
- ・水密ゴムはゴム取付溝に挿入し取り付ける。なお、外れ防止のため接着剤を塗布。
- ・ゴムは長期交換不要（約10年）にするため、EPDM ゴムを使用。
- ・パネル1枚の重量は3kg以下/1m。
- ・パネル高は170mmとし材質はA6063S-T5とする。
- ・漂流物など、50kgの衝撃に耐え得るもの。

- ・押出成形アルミ合金製で EPDM ゴム付とする。
- ・アンカー止め部はコーキングで防水施工（現地工事）とする。

(ロ) 下部レール

- ・ステンレス板の曲げ板構造で荷重試験 80 t 以上。

(ハ) 中間柱

- ・開口幅が広い箇所は必要に応じて分割できるもの。その場合は分割箇所に中間柱が設置できること。
- ・中間柱を固定するための取付ボルトがあり、床面にその受け口が設置できること。
- ・受けのナット部分はネジ保護のため、平常時はカバー型キャップビスで塞げること。
- ・水圧や漂流物からの衝撃に耐えるため、バックサポートが使用できること。

(ニ) 工具箱設置

- ・ワンタッチハンドル、プラスドライバー、予備ネジの設置。

5 仕上げ要領

	表面仕上げ
パネル	表面アルマイト処理
中間柱	表面アルマイト処理
バックサポート	表面アルマイト処理

以上